

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.01174
(номер сертификата соответствия)

ТР 1387250
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарский фанерный завод". Адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское ш., д. 66. ОГРН: 1021101120380.
(наименование и место нахождения заявителя)
Телефон (8212) 29-37-00, 62-02-75, факс (8212) 29-38-48.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарский фанерный завод". Адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское ш., д. 66. Телефон (8212) 29-37-00, 62-02-75, факс (8212) 29-38-48.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.
(наименование и место нахождения органа по сертификации)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты древесностружечные ламинированные пленками на основе термореактивных полимеров, выпускаемые по ТУ 5534-004-44769167-12. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
55 3452

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Группа горючести - Г4 (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости - В2 (ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности - Д3 (ГОСТ 12.1.044-89*); группа токсичности продуктов горения - Т3 (ГОСТ 12.1.044-89*).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4410 11 300 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 17 с/см-2015 от 15.06.2015 ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации и являющиеся доказательством соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.06.2015 по 15.06.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

